



VKF Anerkennung Nr. 8149

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe

231 - Brandschutzplatten

Produkt

FERMACELL BRANDSCHUTZBEKLEIDUNG 3WDH CH

Beschreibung

Gipsfaserplatte FERMACELL mit Stahlklammern (Bostich 92/30) nur auf Lattenrost befestigt, Stossfugen stumpf gestossen, D=15mm, RD=1200kg/m³

Anwendung

RF1
Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand (BSP 30-RF1)

Unterlagen

EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '139 519' (30.09.1992)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2022

Ausstellungsdatum

01.01.2020

Ersetzt Dokument vom

03.07.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo