



VKF Anerkennung Nr. 30790

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe

231 - Brandschutzplatten

Produkt

FERMACELL BRANDSCHUTZBEKLEIDUNG BSP

Beschreibung

Platte aus Gipsfaserplatte FERMACELL mit Stahlklammern oder Schrauben auf Unterkonstruktion (Metall- oder Holzkonstruktion) befestigt, Stossfugen stumpf gestossen, Fugen verspachtelt, D=2x15mm, RD=1155kg/m³

Anwendung

RF1
Brandschutzplatte mit 60 Minuten Feuerwiderstand (BSP 60-RF1)

Unterlagen

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht '3.2/15-228-3' (28.10.2015), Prüfbericht 'PB 3.2/15-369-2' (09.06.2016), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2 /19-069-1' (28.02.2019); Hersteller: System-Beschreibung 'Montageanleitung FERMACELL' (2019-11)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

04.09.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo