

Prüfung der Feuerbeständigkeit

(Tests for resistance to fire)

Auftraggeber : Spotbox Elektrotechnik
(Applicant) Kantonsstrasse 91 A
CH-6234 Triengen


Referenz : Mr. Adrian Gassmann
(Reference)

Prüfling : Speedbox made of Polyamid, free of halogen art.-no. 115400
(Testsample) smallest wallthickness 1.5

Prüfungen : - according to IEC 60695-2-11:2000 with 850°C (see below)
(Tests)

Prüfaufbau : according to IEC 60695-2-10:2000
(Test setup)

Ergebnisse :
(Results)

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11						
Partnumber (Specimen)	Prüftemp. (Temp.)	Unterlage entzündet	Brenndauer [s] (Start / Ende)		Verdict	Anmerkung (Remark)
	850°C	nein	1	5	Passed	tested on different points (back wall, corner back wall, point for cable in)

Remark: All tests are in compliance with the requirement of the above mentioned standard.

Date 2011-11-18

Electrosuisse
Industrie und Handel



D. Schneider
IH-IK



M. Stalder
IH-IK